

DECLARACIÓN JURADA DE OBSERVANCIA DE CONDICIONES DE SEGURIDAD (Ley N° 28976)

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CORPORACION MAGALY ALVAREZ SDC UBICADO EN AV. REP. DE PANAMA N° 709

El propietario y/o conductor del local o establecimiento declara bajo juramento lo siguiente:		SI	NO CORRESPONDE
1.0 ARQUITECTURA			
1.1	El ingreso y/o salida del local o establecimiento presenta un ancho libre mínimo de 0.90 m, la puerta no abre directamente sobre un desnivel ni invade la vía pública y las vías o rutas de evacuación se encuentran libres de obstáculos y objetos que puedan caer (estantes, anaqueles, espejos, mamparas de vidrio, elementos decorativos u otros)	X	
2.0 ESTRUCTURAS			
2.1	El local o establecimiento no presenta deterioro en sus elementos estructurales (techos, vigas, columnas y paredes)	X	
2.2	Si hubiera falso techo, este debe estar fijo o asegurado y no ser de material combustible (tecnopor, plástico y/o cartón)	X	
2.3	El local o establecimiento no presenta humedad en sus techos paredes, pisos ni fuga de agua en sus instalaciones sanitarias.	X	
3.0 INSTALACIONES ELECTRICAS			
3.1	El tablero eléctrico es de material no combustible (metal o resina), tiene interruptores termomagnéticos identificados y no utiliza llaves tipo cuchilla.	X	
3.2	El tablero eléctrico tiene interruptores diferenciales (para instalaciones nuevas a partir del 1 de julio del 2006).	X	
3.3	No se utiliza cable mellizo en instalaciones permanentes de alumbrado y/o tomacorrientes. El cableado eléctrico se encuentran protegido mediante canaletas o tubos de PVC y las cajas de paso tienen tapa.	X	
3.4	Si el local o establecimiento cuenta con equipos y/o artefactos eléctricos (horno microondas, congeladoras, exhibidores y similares) los enchufes deben tener tres espigas y los toma corrientes deben contar con conexión de puesta a tierra. Los tomacorrientes se encuentran en buen estado y no se utiliza adaptadores múltiples. Si hubiera equipos y/o artefactos eléctricos (horno microondas, congeladoras, exhibidores y similares) estos deben contar con sistema de puesta a tierra y con protocolo de medición de la resistencia menor a 25 ohmios	X	
3.5	Los equipos de alumbrado (focos, fluorescentes, lámparas, etc.) no presentan cables ni empalmes expuestos. Si cuenta con luces de emergencia (para locales o establecimientos que funcionan en horarios nocturno), éstas se encuentran en buen estado y operativas.	X	
3.6	Los anuncios publicitarios con energía eléctrica no utilizan cables mellizos, tienen cableado adecuado y cuentan con conexión al sistema de puesta a tierra.		X
4.0. SEGURIDAD Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS			
4.1	El local o establecimiento cuenta con señales de seguridad (direccionales de salida, zona segura en caso de sismo, riesgo eléctrico y extintores).	X	
4.2	El local o establecimiento cuenta como mínimo un extintor de polvo químico seco de 6 Kg. O al menos un extintor por cada 50 m ² de área. Los extintores se encuentran en buen estado operativos y con carga vigente.	X	
4.3	Los materiales y/o productos están almacenados de forma segura (evitando que se caigan) y sin obstruir las vías de evacuación.	X	
4.4	Las instalaciones de gas (GLP) que utilizan balones mayores a 25 Kg. tienen tuberías de cobre y están alejados de interruptores y tomacorrientes. Los balones de gas se ubican en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor.		X
4.5	Las campanas, filtros y ductos de extracción de humo (chimeneas) se encuentran libres de grasa y en buen estado de conservación y mantenimiento.		X

PROPIETARIO () REPRESENTANTE LEGAL (X) CONDUCTOR/ADMINISTRADOR ()
 NOMBRES Y APELLIDOS MANUEL ALVAREZ GARCIA

Firma



DNI N°

06697469

Fecha

12-10-16